

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Профкома МОУ Лицей №6

 Е.Г. Власова

Протокол № 14, от 20.06.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ Лицей №6

 Е.В. Мальцева

Приказ от 20.06.2023 г. № 28-У

АКТ
Приемки кабинета информатики № 42
на готовность к новому учебному году

Председатель: директор лицея Мальцева Е.В.

Члены комиссии:

- Сарафанова Е.Л., заместитель директора по АХЧ;
- Петренина И.А., специалист по охране труда;
- Власова Е.Г., председатель профсоюзного комитета лицея;
- Черемных Н.Н. - уполномоченный по ОТ от профсоюзной организации лицея.

установила:

1. Помещение (при норме 6м² на 1 раб. место), фактически **49 м²**, высота потолка при норме 4м фактически **3,5м**
2. Пол – **дерево**, наличие щелей и трещин в полу – **нет**.
3. Стены – побелка, покраска.
4. Лаборантская – **отсутствует**.
5. Столы:
 - **одноместные**: длина при норме 80-120 см, фактически **70 см, 10 шт.**
 - место для клавиатуры компьютера: ширина при норме 30 см, фактически **30 см.**
 - расстояние от оператора до экрана дисплея при норме 60-70 см, фактически **60 см.**
6. Стулья:

При норме с меняющимися по высоте сиденьями (ед. на каждое рабочее место), фактически 10штук + 1 учителя.
7. Страна изготовитель – **Китай**, диагональ монитора – **17**
8. Излучение и его параметры по норме согласно сертификату и фактически по данным СЭС: **согласно актов замеров**
9. Естественное освещение:

Количество окон – **3 ед.**
Общая площадь остекления – **10,8 кв.м.**
Наличие солнцезащитных устройств (**шторы**) жалюзи – **3 шт.**
Искусственное освещение (освещенность): **согласно актов замеров.**
10. Вентиляторы – **не установлены**
11. Кондиционеры – **не установлены**
12. Ионизаторы воздуха — **установлены в количестве 2 шт.**
13. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются – **да.**
14. Методики для проведения гимнастических упражнений – **имеются.**

На основании осмотра кабинета ЭВТ и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение: считать кабинет информатики готовым к проведению в нем занятий в новом учебном году.


Председатель:  Мальцева Е.В.

Члены комиссии:  Сарафанова Е.Л./

 Петренина И.А.

 Власова Е.Г.

 Черемных Н.Н.



- Раб. место с ПК ; Раб. место без ПК;
- Искусственное освещение;
- Розетка